



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ  
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс 70-75-89, e-mail: [ugpn-rso@yandex.ru](mailto:ugpn-rso@yandex.ru),  
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ  
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел./факс (8-867-37) 3-42-71

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 68 / 1 / 20  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Правобережному району РСО-Алания по пожарному надзору майора внутренней службы Муртазовой Вероники Тамерлановны № 68 от «09» июля 2019 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. "06" августа 2019 г. по 16 ч. 00 мин. "06" августа 2019 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД по Правобережному району РСО-Алания капитаном внутренней службы Битаровым Романом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившем внеплановую проверку здания, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Ольгинское» Правобережного района РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, Правобережный район г. Ольгинское, ул. Ленина № 1

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И. о. заведующей МКДОУ «Детский сад с. Ольгинское» Правобережного района РСО-Алания Хубаевой Алиной Солтановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Тре-<br>пи-<br>за-<br>ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                               | Содержание пункта (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                                | Срок устранения нарушения обя-<br>зательных требо-<br>вания пожарной<br>безопасности | Отметка<br>(подпись) о<br>выполнении<br>(указывается<br>только вы-<br>полнение) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                    | 5                                                                               |
| 1                              | В помещении котельной смонтировать светозвуковую сигнализацию.                                                                                | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.15.15*«Котельные установки»)                        | 02.07.2020 г.                                                                        | Выполнено<br><i>[Подпись]</i>                                                   |
| 2.                             | В котельном зале смонтировать внутреннее противопожарное.                                                                                     | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.17.5*«Котельные установки»)                         | 02.07.2020 г.                                                                        | Выполнено<br><i>[Подпись]</i>                                                   |
| 3.                             | Чердачное помещение оборудовать стационарной лестницей, в целях доступа в объем чердака.                                                      | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)  | 02.07.2020 г.                                                                        | Выполнено<br><i>[Подпись]</i>                                                   |
| 4.                             | Помещение котельной выполнить отдельной стоящей от несущей стены здания детского сада.                                                        | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.1.8*«Котельные установки»)                          | 02.07.2020 г.                                                                        |                                                                                 |
| 5.                             | Групповые ячейки, (спальные комнаты) оборудовать вторыми эвакуационными выходами.                                                             | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») | 02.07.2020 г.                                                                        |                                                                                 |
| 6.                             | В коридоре с путей эвакуации демонтировать материал с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,ДЗ,Т2 для покрытий пола в общем коридоре | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требо-                                                                                                                                                                                            | 02.07.2020 г.                                                                        | Выполнено<br><i>[Подпись]</i>                                                   |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|    | ре (линолеум).                                                                          | ваниях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)                                                                                                                |               | Вотна некто        |
| 7. | Вход (люк) предназначенный для выхода в объём чердака, выполнить размерами 0,6 x 0,8 м. | (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). | 02.07.2020 г. | Выполнено<br>Р. В. |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по Правобережному району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
капитан внутренней службы Битаров Р. В.  
(должность, фамилия, инициалы госинспектора  
по пожарному надзору)



«06» августа 2019 года

Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель юр. лица  
Муниципального казённого  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад с. Ольгинское»  
Правобережного района РСО-Алания

«06» августа 2019 года

(подпись)