



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНΙΑ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс 70-75-89, e-mail: ugpn-rso@yandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания 8 (8672) 25-84-32

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНΙΑ

(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел./факс (8-867-37) 3-42-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

“ 06 ” августа 20 19 г.
(дата составления)

г. Беслан
(место составления)

Я, _____ государственный инспектор Правобережного района по пожарному надзору капитан внутренней службы Битаров Роман Владимирович.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,

рассмотрев протокол № 24 от 06.08.2019 г. об административном правонарушении и материалы внепланового мероприятия по контролю (акт проверки № 68 от 06.08.2019 г., предписание ГПН № 68/1/20 от 06.08.2019 г.) в отношении: Муниципального казённого образовательного учреждения «МКДОУ с. Ольгинское» Правобережного района РСО- Алания, по адресу: с. Ольгинское, ул. Ленина № 1, Правобережного района, РСО – Алания.

(указываются материалы дела: акт, протокол, дата, номер)

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казённое образовательное учреждение «МКДОУ с. Ольгинское» Правобережного района РСО- Алания не обеспечило, нарушило 06.08.2019 г., в 16 час. 00 мин., в здании и помещениях Муниципального казённого образовательного учреждения «МКДОУ с. Ольгинское» Правобережного района РСО- Алания по адресу: с. Ольгинское, ул. Ленина № 1, Правобережного района, РСО – Алания требования пожарной безопасности установленные Федеральным законом от 22.07.2008 г.

(указываются: законодательные акты и нормативные

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Строительными документами требования, которых нарушены (ФЗ, ППБ, СНиП, ГОСТ, НПБ и т.д.), дата их утверждения или согласования, регистрационный нормами и правилами «Газораспределительные системы» (далее СНиП 42-01-2002); Строительными нормами и правилами «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*);

номер Минюста номера статей, пунктов, нарушение которых допущено;

Не выполнены законные требования повторного предписание об устранении выявленного нарушений требований пожарной безопасности ГПН № 82/1/60 от 26.07.2018 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

А именно:

- ✓ 1. В помещении котельной отсутствует светозвуковая сигнализация. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.15.15*«Котельные установки»);
- ✓ 2. Внутреннее противопожарное водоснабжение в котельном зале не предусмотрено. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.17.5*«Котельные установки»);

3. Чердачное помещение не оборудовано стационарной лестницей, в целях доступа в объём чердака. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
- ✓ 4. Допущена установка котельной прилегающей к несущей стене, зданий детского сада. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП II-35-76* п.1.8* «Котельные установки»);
- ✓ 5. Групповые ячейки, (спальные комнаты) не оборудованы вторыми эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
- ✓ 6. В коридоре на путях эвакуации применяется материал с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,ДЗ,Т2 для покрытий пола в общем коридоре, сгораемый материал (линолеум). (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
- ✓ 7. Вход (люк) предназначенный для выхода в объём чердака, выполнен размерами менее чем 0,6 х 0,8 м. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 13 ст.19.5 КоАП РФ.

(изложить обстоятельства основания передачи: протокола об административном правонарушении, других материалов дела по подведомственности)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 3.2; ч.1 ст.23.1; п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

передать материалы административного дела возбужденного по ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: Муниципального казённого образовательного учреждения «МКДОУ с. Ольгинское» Правобережного района РСО- Алания, Мировому судье Правобережного района г. Беслан ул. Мира № 9.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

О принятом решении уведомить Законного представителя юридического лица Муниципального казённого образовательного учреждения «МКДОУ с. Ольгинское» Правобережного района РСО- Алания
Хубаеву Алину Солтановну

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

Битаров Р. В.
(расшифровка подписи)

Копия определения получено, направлена

06.08.19г. Хубаева А.С.
(подпись, дата, номер заказного письма, уведомления или иной способ получения)

Банковские реквизиты для уплаты штрафа, в случае назначения административного наказания в виде штрафа

УФК по РСО- Алания Главное управление МЧС РФ по РСО- Алания

ИНН 1515900188 КПП 151301001 Отделение- НБ РСО- Алания г. Владикавказ

БИК 049033001 р/с 40101810100000010005

СБК 177 1 16 07000 01 6000 140 ОКМТО 90701000

УИН начисления